

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»



К.А. Осинцев
« 26 » ноября 2025 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ИЗ-249/25**

Срок действия с 26.11.2025 г

Дата очередной плановой проверки производства 26.11.2030 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии VM12 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), изготавливаемые по ТУ 3414-056-45567980-2019 (изм.№3)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника»
(АО «ПО Элтехника»)

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 54, литер В, помещение 22Н

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Производственное объединение Элтехника»
(АО «ПО Элтехника»)

192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 19, а/я 22

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)

Количество баллов по СТО 34.01-22-002-2023 – **65** баллов.